

PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE

IDENTIFICACIÓN

PEAP MAHUIZA 2.

CODIGO NBI

OP-04.

UBICACIÓN

LUIS DAMANN A. N° 1805.

COORDENADAS

FECHA VISITA

15 MARZO 2023.

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL KIT PRESURIZACION EN CONTENEDOR.	R+	OS.
EQUIPOS DE ELEVACION 4 BOMBAS (PRESURIZADORA BOMBAS LOWARA) SIST. HYDROVAR	B	OS
INTERCONEXIONES	B	OS-
PIEZAS CON MECANISMO	B	OS.
ELEMENTOS METÁLICOS	B	OS.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	B	OS.

PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
GRUPO GENERADOR ELECTRICO (RESPALDO) No TIENE	—	—
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO PRESION Y ESTADO DE BOMBAS	B	OS
URBANIZACION ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR INSUFICIENTE.	B	OS
CIERRE PERIMETRAL	B	OS
OTROS		

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

No cuenta con caudalimetro, ni sist. vigilancia a distancia (cámara).

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR
 NOMBRE
 PROFESIÓN
 C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A
 TECNÓLOGA
 26.506.077-3