

PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE

IDENTIFICACIÓN

PEAP EL BOSQUE VALDIVIA.

CODIGO NBI

OP 06.

UBICACIÓN

SIMPSON S/A.

COORDENADAS

FECHA VISITA

15 MARZO 2023

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
OBRA CIVIL		
KIT PRESURIZACION EN CONTENEDOR.	B	OS.
EQUIPOS DE ELEVACION		
3 BOMBAS LOWARA CON SISTEMA HYDROVAR-	B	OS
INTERCONEXIONES		
	B	OS.
PIEZAS CON MECANISMO		
	B	OS
ELEMENTOS METÁLICOS		
	B	OS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	B	OS

PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE	CALIFICACIÓN DE CONSERVACIÓN (1)	CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (2)
GRUPO GENERADOR ELECTRICICO (RESPALDO) <i>EN CONTENEDOR</i>	<i>B</i>	<i>OS</i>
ELEMENTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO <i>PRESION Y ESTADO DE LAS BOMBAS</i>	<i>B</i>	<i>OS</i>
URBANIZACION	<i>B</i>	<i>OS</i>
CIERRE PERIMETRAL	<i>B</i>	<i>OS</i>
OTROS <i>CAUDALIMETRO DE BY PASS Y DE ENTRADA</i>	<i>B</i>	<i>OS</i>

Nota

(1) califica el estado fisico de la instalación:

B Está en buenas condiciones
 R+ Está en condiciones mejor que regular
 R- Está en condiciones menos que regular
 M Está en malas condiciones

(2) Califica el estado operacional de la instalación

OS Operativa sin reparos
 OC Operativa sin problemas
 NO No operativa

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL DEL EVALUADOR
 NOMBRE
 PROFESIÓN
 C.IDENTIDAD



DIANA CERQUERA A.
TECNOLOGA
20.806.077-3